



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Доверие»**

Юр. адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Саушкина д.135, корп.4  
Факт. адрес: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская д.25, пом.3  
Тел./факс: 454-05-53, E-mail: uk.doverie@mail.ru  
ИНН 7814433990, КПП 781401001  
www.doverie-uk.ru

В Государственную  
Жилищную инспекцию  
Санкт-Петербурга

Исх. № 106 от 11.02.2015

ООО «Управляющая компания «Доверие» доводит до Вашего сведения, что на объекте по адресу Октябрьская набережная дом 126 корпус 2, в соответствии с Вашими предписаниями выполнены следующие мероприятия:

1. № 09/46 – р8 – произведена герметизация стыков системы канализации в подвале дома. В настоящее время все заявки на засоры системы канализации исполняются своевременно.
2. № 09/46 – р10 – сети канализации прочищены, ливневые в том числе.
3. № 09/46 – р5 – проведены следующие мероприятия для выяснения причин шума:
  - заложено выпускное окно трубопроводов пенополистеролом;
  - произведена замена первой насосной станции системы ГВС;
  - на второй насосной станции была произведена замена подшипников электродвигателя насоса;
  - снижена скорость работы насосов системы отопления;
  - приглашена организация ЗАО «СИНТО», производившая монтаж и наладку систем ГВС и отопления в доме, для регулировки и снижения частотного шума от насосов ГВС;
  - произведена регулировка скорости вращения двигателей приводов насосов отопления.

Мероприятия указанные в п.3 не привели к значительному снижению шума. Для того чтобы закончить полностью комплекс мероприятий по устранению данного нарушения необходимо произвести слив системы отопления, снятие и проверку отопительного прибора расположенного в кв. 6, промывку с использованием специальных химических средств и замену балансировочных вентилей на стояках системы отопления. Это возможно только после окончания отопительного периода, в теплое время года.

Генеральный директор

С.Н. Марченко

Исп. Мальшев В.Е.  
Тел. (812) 454-05-52